

常铝集团 110kV 变电站工程 10KV 开关柜更换工程

招标明细（安装+电柜）

一、10KV 高压柜

招标台数：高压柜 10 台，站用变 1 台

柜内主要元器件配置要求：

- 1.断路器选用常熟开关。
- 2.电流互感器和电压互感器选用大连北方/大连一互产品。
- 3.测量仪表要求安装分时段计量电度表，选用品牌安科瑞。
- 4.开关柜综保选用国电南瑞综保，后期便于系统接入。
- 5.其他元件配置按照设计图纸要求。

具体详见清单

二、安装调试部分

拆除原站用变 1 台，拆除高压柜 10 台，拆除原有电缆及电缆头，电缆头更新；拆除原有二次线；新安装站用变 1 台，安装高压开关柜 10 台，制作更换安装配套高压电缆头 10 个，二次线校线接线，电缆防火封堵；南瑞综保配合后台调试，变电所内设备调试等直至送电。

三、安装资质要求及设计内容

- 1、投标单位要求注册资本 3000 万或以上；
- 2、投标单位须有承装（修、试）电力设施许可证四级（或以上）资质，（承装四级或以上、承修四级或以上、承试四级或以上，三项需同时满足）。
- 3、投标单位须有电力工程施工总承包二级或以上、输变电工程专业承包二级或以上。